

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2

Košice 29.01.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím pod č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008 pre prevádzku:

Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

Rastislavova 98, 043 46 Košice

okres: Košice IV

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**

sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **36 205 214**

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku **Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR** sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Turbína a pomocné zariadenia“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 2707, 2715 a 2705/1 v katastrálnom území Barca, ku ktorým má Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 18.07.2008 vydaného Správou katastra Košice

stavebníkovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 205 214**

Stavba „**Turbína a pomocné zariadenia**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

- SO 01 - Turbína
- SO 02 - Nádrž pod chladiace veže
- SO 03 - Prípojka VN
- SO 04 - Stavebné úpravy trafostanice
- SO 06 - Kompresorovňa
- SO 07 - Kanalizačná prípojka

Prevádzkové súbory:

- PS 01 - Turbína
- PS 02 - Parovod
- PS 03 - Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu
- PS 04 - Trafostanica a elektrorozvodňa
- PS 05 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu pre technológiu
- PS 06 - MaR ASRTP
- PS 07 - Dieselagregát

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo pod č. 122/05-Gj, 1004 zo dňa 02.02.2005 územné rozhodnutie na stavbu „**Turbína a pomocné zariadenia**“ a pod č. MK-07/68154-02/IV zo dňa 01.03.2007 rozhodnutie o predĺžení platnosti tohto územného rozhodnutia. Rozhodnutím č. MK-09/218997-02/IV zo dňa 25.06.2008 mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia.

Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydal pod č. MK-08/16195-3/814 zo dňa 22.12.2008 stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 05 Spevnené plochy

Obvodný úrad životného prostredia Košice vydal rozhodnutie pod č. 2008/00603-4 zo dňa 24.04.2008, ktoré nadobudlo dňa 12.05.2008 právoplatnosť, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť „**Turbína a pomocné zariadenia**“, ktorá rieši výstavbu a prevádzku parnej turbíny o výkone 8 MW a pomocných zariadení potrebných k výrobe elektrickej energie **nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Účelom realizácie stavby je vybudovanie zariadenia – parnej kondenzačnej turbíny o maximálnom výkone 7 200 kW a pomocných zariadení na výrobu elektrickej energie z pary kotla K1.

Podmienky pre uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej PROJEKTOVO-INŽINIERSKOU KANCELÁRIOU, Letná 42, Košice, pod arch. číslom P-35/07 autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*A*3-1, Ing. Igorom Vrzgul'om, č. osvedčenia 1339*Z*14, Ing. Petrom Weagom, č. osvedčenia 4857*Z*14, Ing. Jaroslavom Bakom, č. osvedčenia 4742*SP*14, Ing. Milanom Sinčákom, č. osvedčenia 3322*Z*5-2,4, Ing. Viliamom Kolesnáčom, č. osvedčenia 1173AA, Ing. Miroslavom Danišom, č. osvedčenia 3264*Z*14, Ing. Jozefom Chovanecom, č. osvedčenia 0570*Z*5-3 a Teréziou Gallerovou, č. osvedčenia 3570*TA*5-1 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Juh. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
6. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - označenie dodávateľa stavby,
 - názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný v prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna postupovať v súlade s NV SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v kábelových priestoroch.
10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

16. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
19. Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice č. 4362/3/2007 zo dňa 10.09.2007 k projektovej dokumentácii stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení počas výstavby v projektovej dokumentácii odstrániť tieto nedostatky:
- a) dopracovať stavebný objekt SO 01 oceľové schodišťa podľa čl. 30 STN 73 4130:1987 a § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
 - b) v projektovej dokumentácii v časti oceľové rebríky (B,C) dopracovať kóty v zmysle STN 74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
 - c) v stavebnom objekte SO 07 v časti prepádová šachta dopracovať oceľové rebríky v zmysle STN EN 14396:2004 (75 6240),
 - d) v stavebných objektoch SO 01 a SO 04 v časti elektroinštalácia pre trafostanicu turbíny s alternátorom doriešiť zaradenie do skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z. z. prílohy č. 1, časť III.,
 - e) v súboroch projektovej dokumentácie riešiacich elektrické zariadenia dopracovať aj požiadavky podľa vonkajších vplyvov stanovených protokolom o určení prostredia (vonkajších vplyvov) pre dotknuté priestory v zmysle STN 33 2000-5-51:2007,
 - f) dopracovať požiadavky na uzemnenie a dimenzovanie vodičov v elektro časti pre sieť 5kV AC IT v zmysle STN 33 3201:2004 kapitola 9,
 - g) V PS 07 Dieselagregát dopracovať neutrálny bod zdroja v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3.1,
 - h) dopracovať potrubné rozvody v zmysle STN EN 13480 a zákona č. 264/1999 Z. z., a pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany pri práci.
20. Stavebník je povinný vypracovať realizačný projekt stavby, v ktorom je potrebné zohľadniť a dopracovať pripomienky uvedené vo vyjadrení Východoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej len „VSD, a.s.“) č. 243/AMS/2008 zo dňa 30.09.2008 a to :
- zamedzenie zavlečenia spätného napätia do siete a odpojenia zdroja prevádzkovateľa – stavebníka na výrobu elektrickej energie od distribučnej siete v prípade nižšej hodnoty napätia v sieti akou je rozbehová hodnota podpäťovej ochrany (pri výpadku jednej fázy),
 - zabezpečenie možnosti viditeľného odpojenia výrobného zariadenia od distribučnej sústavy, väzobný spínací prvok deliaci distribučnú sústavu a elektroenergetické zariadenie musia byť prístupné pracovníkom VSD, a.s.,

- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude popisovať synchronizačné zariadenie synchronného stroja aj s príslušnými podmienkami pre synchronizáciu stroja s distribučnou sústavou VSD, a.s.,
 - doplniť úplné elektrické údaje menovitých hodnôt použitých zariadení v jednopólovej schéme celého elektrického zariadenia, ako sú transformátor, generátor a káblové vedenia,
 - doplniť údaj o príspevku zdroja k počiatočnému skratovému prúdu v uvažovanom bode pripojenia,
 - dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť popis elektrických ochrán zdroja s presnými údajmi o druhu výrobcovi, zapojení a funkcií ochrán, nastavenie ochrán ovládajúcich vypínače alebo nastavenie automatického spínacieho zariadenia (písomne dohodnúť s VSD, a.s.),
 - doplniť návrh merania vyrábanej elektrickej energie s popisom 4-kvadrantným elektromerom, ako aj návrh odberu a merania elektrickej energie v súlade s podmienkami platnými v zásobovacej oblasti VSD, a.s.,
 - meranie výroby zdroja umiestniť na verejne prístupnom mieste,
 - doplniť výrobnú výkonovú charakteristiku generátora,
 - doplniť hodnoty skrotových príspevkov generátora,
 - v mieste pripojenia dopracovať účinník po pripojení zdroja,
 - dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť projekt pre dátové pripojenie zdroja prevádzkovateľa – stavebníka pre potreby dispečerského riadenia VSD, a.s., pretože všetky zdroje pripojené do distribučnej siete s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW musia v zmysle platných technických podmienok VSD, a.s. vyhovovať požiadavkám štandardizácie a energetických objektov,
 - doplniť prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť reguláciu napätia a riadenia jalového výkonu zdroja,
 - pred pripojením zdroja do distribučnej sústavy je potrebné vykonať skúšky zdroja, ako aj celého energetického zariadenia a vyhotoviť protokol o vykonaní a výsledkoch vykonaných skúšok.
21. Stavebník je pri realizácii stavby povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP, a.s. č. TD/2618/Je zo dňa 07.09.2007 a to:
- v prípade prác mimo záujmovej oblasti, v blízkosti plynárenských zariadení a napájania iných inžinierskych sietí pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí pracovníka SPP, a.s.,
 - pri prácach v ochrannom pásme (ku každému výkopu), pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok pred zasypaním prizvať pracovníka SPP, a.s. na kontrolu stavu izolácie obsypu a dodržania priestorovej normy,
 - pri prácach dodržiavať STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02 a § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. (ochranné pásma),
 - v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, bezodkladne informovať pracovníkov SPP, a.s. – Distribúcia RC Východ Košice, aby sa predišlo novej korózii plynových rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2010.
23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.

24. V žiadosti o povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.
25. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavebník predloží:
- stavebný denník,
 - doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrží a potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
 - stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa MŽP SR č. 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,
 - plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku,
 - záväzné stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku.
26. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:
- doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 - vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,
 - vyhodnotenie merania hluku v pracovnom resp. aj vo vonkajšom prostredí pre dennú a pre nočnú dobu,
 - stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.
27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „**Turbína a pomocné zariadenia**“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008 nasledovne:

1) V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa v bode **2. Tepelná úprava odpadov spaľovaním** na strane 6 **ruší** text v predposlednom odstavci a **nahrádza** sa týmto novým textom:

Prehriata para z kotla K1 je potrubím parovodu dopravovaná do parnej kondenzačnej turbíny s maximálnym využiteľným výkonom 7 200 kW, v ktorej expanduje a poháňa alternátor, ktorý vyrába elektrickú energiu. Zvyšná para sa kondenzuje v chladiči s čerpadlom a dopravuje sa na odplynenie v odplyňovači a následne je dopravovaná do kotla K1 na výrobu pary.

2) V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa do bodu **5. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami používanými v prevádzke** na strane 10 vkladá odstavec 5.5 s týmto textom:

5.5 Trafostanica

Stavba trafostanice je murovaný zastrešený dvojpodlažný objekt s plochou strechou. V prízemí sú osadené 3 transformátory z toho 2 suché a jeden olejový transformátor. V časti kde je osadený olejový transformátor T1 10MVA 5/22kV je podlaha a prepádový žľab zabezpečený izoláciou Ekoplast 806 (FATRAFOL). Prepádový žľab je zaústnený do nerezovej havarijnej nádrži o objeme 7 m³.

3) **Príloha č. 2** rozhodnutia IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 **Zoznam druhov odpadov vznikajúcich z prevádzkovania povoloovanej prevádzky**, tabuľka č. 15 **Zoznam druhov odpadov vznikajúcich na povoloovanej prevádzke z prevádzkovania mechanizmov, zariadení a budov** na strane č. 40 sa dopĺňa, tak ako je uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008 ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoloovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní **vydáva** zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmeneného rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008, ktorého súčasťou je aj konanie na uskutočnenie stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka **Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice**, ktorou požiadal IŽP Košice dňa 30.09.2008 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „**Turbína a pomocné zariadenia**“.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“ predložil nasledovné doklady:

- a) doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 20 000 Sk podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 18.07.2008,
- c) kópie z katastrálnej mapy zo dňa 18.07.2008,
- d) projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenými osobami,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „**Turbína a pomocné zariadenia**“ bude realizovaná na pozemkoch parcelné č. 2707, 2715 a 2705/1 v katastrálnom území Barca, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 18.07.2008 vydaného Správou katastra Košice.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo pod č. 122/05-Gj, 1004 zo dňa 02.02.2005 územné rozhodnutie na stavbu „**Turbína a pomocné zariadenia**“ a pod č. MK-07/68154-02/IV zo dňa 01.03.2007 rozhodnutie o predĺžení platnosti tohto územného rozhodnutia. Rozhodnutím č. MK-09/218997-02/IV zo dňa 25.06.2008 mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmeneného rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil, a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 24.11.2008. Zároveň požiadal dotknuté Mesto Košice a Mestskú časť Košice - Barca, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):

- najmenej na dobu 15 dní žiadosť a podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,
- najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 24.11.2008 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Mesta Košice a na internetovej stránke mesta v termíne od 22.10.2008 do 07. 11.2008 a na úradnej tabuli Mestskej časti Košice - Barca v termíne od 22.10.2008 do 08.12.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 22.10.2008 do 09.11.2008 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 09.12.2008, za prítomnosti zástupcov IŽP Košice, Kosit, a.s., Ing. Viliama Kolesnáča, zástupcu VSD, a.s. a EneCom s.r.o. bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky

rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO, vyjadrenie č. 2008/03328-2Mag zo dňa 29.10.2008,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO, rozhodnutie č. 2007/02316-2 zo dňa 03.09.2007,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS, stanovisko č. 2008/03385-2 zo dňa 03.11.2008,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2008/03370-2/MIZ zo dňa 29.10.2008,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH, vyjadrenie č. 2008/03329-2 zo dňa 11.11.2008,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, rozhodnutie č. 2008/00603-4 zo dňa 24.04.2008,
- Krajský úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOH, vyjadrenie č. 2008/00844 zo dňa 27.10.2008,
- Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, záväzné stanovisko č. MK-08//226101-01/IV zo dňa 30.10.2008,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2008/16419 zo dňa 19.11.2008,
- Mestská časť Košice – Barca, záväzné stanovisko č. 1282/2008 zo dňa 17.07.2008,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-2621/2007 zo dňa 13.08.2007,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2008/06649-02/241/PPL zo dňa 14.11.2008
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. 2008/06033-241/PPL zo dňa 24.08.2007,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 4362/3/2007 zo dňa 10.09.2007,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice vyjadrenie č. 10539/2007/Ing. Sc zo dňa 10.08.2007,
- Obec Valalíky, vyjadrenie č. 754/07 zo dňa 31.08.2007,
- Obec Kokšov - Bakša, vyjadrenie č. 221/07 zo dňa 28.08.2007,
- U. S. Steel Košice, s.r.o., vyjadrenia č.1277 zo dňa 13.08.2007 a č. 4482/2007 zo dňa 31.08.2007,
- SPP, a.s., regionálne centrum - Východ, vyjadrenie č. TD/2618/Je zo dňa 07.09.2007,
- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 243/AMS/2008 zo dňa 30.09.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“ pripomienky a námety:

1) Obvodný úrad životného prostredia Košice, vo svojom rozhodnutí č. 2008/00603-4 zo dňa 24.04.2008 uviedol, že navrhovaná činnosť „Turbína a pomocné zariadenia“, ktorá rieši výstavbu a prevádzku parnej turbíny o výkone 8 MW a pomocných zariadení potrebných k výrobe elektrickej energie z pary kotlov K1 a K2 v areáli Spaľovne KOSIT a.s. **nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie**

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z opatrení navrhnutých v zámere požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti je potrebné:

- a) Stanovište transformátora musí mať zriadenú samostatnú olejovú nádrž spojenú s havarijnou nádržou na 100 % objem kvapaliny z transformátora.
- b) Nezaolejované vody z procesu chladenia odvieť cez kanalizačnú prípojku do vnútroareálového vedenia kanalizácie.
- c) Emisie prachových častíc pri výstavbe, v prípade potreby riešiť kropením suchých povrchov.
- d) V etape výstavby riešiť ochranu pred hlukom a vibráciami. Hlučnosť čiastočne eliminovať vhodným zoskupením stavebných strojov a mechanizmov.
- e) V rámci skúšobnej prevádzky realizovať meranie hluku v pracovnom resp. aj vo vonkajšom prostredí pre dennú a pre nočnú dobu a preveriť dodržiavanie povolených hodnôt v zmysle nariadenia vlády č. 339/2006 z. z.
- f) Zosúladiť prevádzku so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IŽP Košice vyhodnotil vznesené pripomienky nasledovne:

Pripomienka uvedená v bode a) je zapracovaná v projektovej dokumentácii a v bode č. 2) časť II. Mení integrované povolenie tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode b) je zapracovaná v projektovej dokumentácii stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“.

Pripomienky uvedené v bodoch c) a d) sú zapracované v bode č. 10 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode e) je zapracovaná v bode č. 26 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode f) je zapracovaná v bode č. 25 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

2) Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 4362/3/2007 zo dňa 10.09.2007 uviedla pripomienky, ktorú je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- a) dopracovať stavebný objekt SO 01 oceľové schodišťa podľa čl. 30 STN 73 4130:1987 a § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
- b) v projektovej dokumentácii v časti oceľové rebríky (B,C) dopracovať kóty v zmysle STN 74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
- c) v stavebnom objekte SO 07 v časti prepádová šachta dopracovať oceľové rebríky v zmysle STN EN 14396:2004 (75 6240),
- d) v stavebných objektoch SO 01 a SO 04 v časti elektroinštalácia pre trafostanicu turbíny s alternátorom doriešiť zaradenie do skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z. z. prílohy č. 1, časť III.,
- e) v súboroch projektovej dokumentácie riešiacich elektrické zariadenia dopracovať aj požiadavky podľa vonkajších vplyvov stanovených protokolom o určení prostredia (vonkajších vplyvov) pre dotknuté priestory v zmysle STN 33 2000-5-51:2007,
- f) dopracovať požiadavky na uzemnenie a dimenzovanie vodičov v elektro časti pre sieť 5kV AC IT v zmysle STN 33 3201:2004 kapitola 9,
- g) V PS 07 Dieselagregát dopracovať neutrálny bod zdroja v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3.1,
- h) dopracovať potrubné rozvody v zmysle STN EN 13480 a zákona č. 264/1999 Z. z.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 19 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, vo svojom stanovisku č. ORHZ-2621/2007 zo dňa 13.08.2007 uvádza:

- Najneskôr ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť certifikáty preukázania zhody a technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 25 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

4) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., regionálne centrum - Východ (ďalej len „SPP, a.s.“) uviedol vo svojom vyjadrení č. TD/2618/Je zo dňa 07.09.2007 tieto pripomienky:

- v prípade prác mimo záujmovej oblasti, v blízkosti plynárenských zariadení a napájania iných inžinierskych sietí pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytyčenie plynárenských sietí pracovníka SPP, a.s.,
- pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok pred zasypaním prizvať pracovníka SPP, a.s. na kontrolu stavu izolácie obsypu a dodržania priestorovej normy,
- pri prácach dodržiavať STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02 a § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. (ochranné pásma),
- v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, bezodkladne informovať pracovníkov SPP, a.s. – Distribúcia RC Východ Košice, aby sa predišlo novej korózii plynových rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 21 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

5) Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD, a.s.“), vo svojom vyjadrení k projektovej dokumentácii č. 243/AMS/2008 zo dňa 30.09.2008 uviedla pripomienky, ktoré nebránia vydaniu stavebného povolenia stavby, ale ktoré je potrebné zapracovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie (realizačný projekt stavby):

- zamedzenie zavlečenia spätného napätia do siete a odpojenia zdroja prevádzkovateľa – stavebníka na výrobu elektrickej energie od distribučnej siete v prípade nižšej hodnoty napätia v sieti akou je rozbehová hodnota podpäťovej ochrany (pri výpadku jednej fázy),
- zabezpečenie možnosti viditeľného odpojenia výrobného zariadenia od distribučnej sústavy, väzobný spínací prvok deliaci distribučnú sústavu a elektroenergetické zariadenie musia byť prístupné pracovníkom VSD, a.s.,
- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude popisovať synchronizačné zariadenie synchronného stroja aj s príslušnými podmienkami pre synchronizáciu stroja s distribučnou sústavou VSD, a.s.,
- doplniť úplné elektrické údaje menovitých hodnôt použitých zariadení v jednopólovej schéme celého elektrického zariadenia, ako sú transformátor, generátor a káblové vedenia,
- doplniť údaj o príspevku zdroja k počiatočnému skratovému prúdu v uvažovanom bode pripojenia,
- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť popis elektrických ochrán zdroja s presnými údajmi o druhu výrobcovi, zapojení a funkcií ochrán, nastavenie ochrán ovládajúcich vypínače alebo nastavenie automatického spínacieho zariadenia (písomne dohodnúť s VSD, a.s.),
- doplniť návrh merania vyrábanej elektrickej energie s popisom 4-kvadrantným elektromerom, ako aj návrh odberu a merania elektrickej energie v súlade s podmienkami platnými v zásobovacej oblasti VSD, a.s.,

- meranie výroby zdroja umiestniť na verejne prístupnom mieste,
- doplniť výrobnú výkonovú charakteristiku generátora,
- doplniť hodnoty skrotových príspevkov generátora,
- v mieste pripojenia dopracovať účinník po pripojení zdroja,
- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť projekt pre dátové pripojenie zdroja prevádzkovateľa – stavebníka pre potreby dispečerského riadenia VSD, a.s., pretože všetky zdroje pripojené do distribučnej siete s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW musia v zmysle platných technických podmienok VSD, a.s. vyhovovať požiadavkám štandardizácie a energetických objektov,
- doplniť prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť reguláciu napätia a riadenia jalového výkonu zdroja,
- pred pripojením zdroja do distribučnej sústavy je potrebné vykonať skúšky zdroja, ako aj celého energetického zariadenia a vyhotoviť protokol o vykonaní a výsledkoch vykonaných skúšok.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 20 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je uskutočnenie stavby „**Turbína a pomocné zariadenia**“ žiadne pripomienky a námety.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ tieto konania:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- konanie o povolenie uskutočniť vodnú stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- konanie o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- konanie o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) konanie o stavebnom povolení pre uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia podstatne neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Mestská časť Košice - Barca zastúpená starostom, Abovská 24, 040 79 Košice
3. Mesto Košice zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Prvá komunálna banka, a.s., Hodžova 11, 010 00 Žilina
5. Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
6. Ing. Viliam Kolesnáč, Projektovo inžinierska kancelária Košice, Letná 42, 040 01 Košice
7. East Paper, spol. s r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
8. Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Letná 27, 043 14 Košice
9. Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 00 Košice
10. Obec Valaliky zastúpená starostom, Poľná 8, 044 13 Valaliky
11. Obec Kokšov - Bakša zastúpená starostom, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Valaliky

Na vedomie:

1. Mesto Košice, stavebný úrad pracovisko 4, Smetanova 4, 040 22 Košice
2. Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVOH, Komenského 52, 040 96 Košice
3. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
6. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice
7. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
9. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 00 Košice
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. SPP, a.s., Moldavská 12, 040 11 Košice
13. U.S.Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
14. U.S.Steel Košice, s.r.o., Vedúci odboru ITES, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 83 Košice
16. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice
2. Ing. Igor Vrzguľa, Dénešova 29, 040 11 Košice
3. Terézia Gallerová, Senný trh 2, 040 01 Košice
4. Ing. Peter Weag, Irkutská 10, 040 12 Košice
5. Ing. Jaroslav Bak, Viedenská 27, 040 13 Košice
6. Ing. Milan Sinčák, Popradská 58, 040 11 Košice
7. Ing. Jozef Chovanec, Zakladateľov 349, 059 86 Nová Lesná

Príloha č. 2 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich z prevádzkovania povoloovanej prevádzky

Tabuľka č. 15 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich na povoloovanej prevádzke z prevádzkovania mechanizmov, zariadení a budov

Kat. číslo	Druh odpadu	Množstvo odpadu/rok	Kategória odpadu	Miesto zhromažďovania/skladovania
13 02 05	Nechlórovaní motorové, prevodové a mazacie oleje	460 l	N	Sklad olejov na prevádzke Spaľovňa odpadov a sklad nebezpečných odpadov na Stredisku triedenia odpadov