Termovalorizátor Kosit Košice - Mesiac: Februar 2018

Mesacna sprava

	HCL			CO			CO2			NOx			SO2			NH3			HF			TOC			TZL			O2			H2O			Teplota			Tlak			Priet. Spalin			Dohoriev. Tep.			30 min prevadzka
Den	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	°C	Q %	Pozn.	mBar	Q %	Pozn.	KNm3/h	Q %	Pozn.	°C	Q %	Množstvo
01	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
02	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			3
03		7,82	100,0		19,36	100,0		10,02	100,0		122,6	100,0		7,45	100,0		7,88	100,0		0,66	100,0		1,06	100,0		0,84	100,0		12,74	100,0		15,34	100,0		129,0	100,0		938,6	100,0		54,08	100,0		957,5	100,0	48
04	(5)	13,19	100,0		28,34	100,0		8,53	100,0		139,4	100,0		18,63	100,0		5,38	100,0		0,52	100,0		0,71	100,0		0,88	100,0		13,16	100,0		14,87	100,0		131,4	100,0		946,5	100,0		56,67	100,0		952,4	100,0	45
05		9,36	100,0		24,27	100,0		8,55	100,0		143,4	100,0		5,62	100,0		5,50	100,0		0,45	100,0		0,69	100,0		0,85	100,0		13,12	100,0		14,98	100,0		131,6	100,0		956,3	100,0		55,34	100,0		954,9	100,0	48
06		7,28	100,0		23,93	100,0		8,57	100,0		161,3	100,0		1,37	100,0		4,22	100,0		0,34	100,0		0,58	100,0		0,76	100,0		13,17	100,0		14,81	100,0		131,9	100,0		952,7	100,0		56,34	100,0		960,2	100,0	48
07		7,17	100,0		15,33	100,0		8,66	100,0		161,3	100,0		4,41	100,0		2,78	100,0		0,46	100,0		0,53	100,0		0,80	100,0		12,98	100,0		14,58	100,0		131,6	100,0		951,3	100,0		54,86	100,0		980,2	100,0	48
08	(5)	10,56	100,0		16,34	100,0		8,63	100,0		171,3	100,0		16,18	100,0		3,20	100,0		0,79	100,0		0,52	100,0		0,85	100,0		13,02	100,0		14,54	100,0		131,5	100,0		948,2	100,0		55,84	100,0		979,1	100,0	48
09		6,17	100,0		14,92	100,0		8,58	100,0		147,8	100,0		5,43	100,0		3,79	100,0		0,43	100,0		0,51	100,0		0,86	100,0		13,13	100,0		14,90	100,0		131,3	100,0		951,3	100,0		55,51	100,0		978,1	100,0	48
10		6,31	100,0		23,20	100,0		8,58	100,0		158,3	100,0		9,16	100,0		2,71	100,0		0,38	100,0		0,56	100,0		0,87	100,0		13,12	100,0		14,44	100,0		131,7	100,0		951,3	100,0		55,28	100,0		982,3	100,0	48
11		7,75	100,0		18,78	100,0		8,55	100,0		150,3	100,0		17,06	100,0		3,33	100,0		0,76	100,0		0,50	100,0		0,88	100,0		13,17	100,0		14,89	100,0		131,9	100,0		945,0	100,0		55,92	100,0		975,1	100,0	48
12		5,83	100,0		23,11	100,0		8,42	100,0		138,7	100,0		5,21	100,0		4,24	100,0		0,50	100,0		0,56	100,0		0,91	100,0		13,29	100,0		15,09	100,0		132,2	100,0		943,6	100,0		57,11	100,0		961,4	100,0	48
13		5,14	100,0		21,76	100,0		8,56	100,0		130,8	100,0		3,79	100,0		3,82	100,0		0,47	100,0		0,52	100,0		0,89	100,0		13,26	100,0		15,25	100,0		132,1	100,0		947,8	100,0		56,18	100,0		966,6	100,0	48
14		6,48	100,0		23,56	100,0		8,39	100,0		136,9	100,0		3,22	100,0		3,14	100,0		0,56	100,0		0,51	100,0		0,90	100,0		13,34	100,0		14,73	100,0		132,0	100,0		944,6	100,0		57,56	100,0		970,6	100,0	48
15		6,11	97,9		22,10	97,9		8,62	97,9		134,7	97,9		18,02	97,9		3,80	97,9		0,69	97,9		0,53	97,9		0,85	97,9		13,09	97,9		14,23	97,9		131,5	100,0		955,7	100,0		55,91	97,9		972,7	100,0	48
16		5,86	89,6		24,37	89,6		8,48	89,6		119,6	89,6		9,69	89,6		3,52	89,6		0,73	89,6		0,53	89,6		0,87	89,6		13,24	89,6		14,63	89,6		131,7	100,0		958,0	100,0		56,29	89,6		977,6	100,0	48
17		6,06	100,0		20,83	100,0		8,67	100,0		126,3	100,0		11,72	100,0		3,17	100,0		0,68	100,0		0,52	100,0		0,87	100,0		13,17	100,0		14,86	100,0		131,7	100,0		958,5	100,0		55,83	100,0		980,3	100,0	48
18		6,08	100,0		29,23	100,0		8,46	100,0		131,2	100,0		4,43	100,0		3,35	100,0		0,38	100,0		0,68	100,0		0,87	100,0		13,27	100,0		14,30	100,0		132,0	100,0		958,4	100,0		56,34	100,0		961,4	100,0	47
19		5,93	100,0		41,83	100,0		8,02	100,0		158,8	100,0		1,03	100,0		4,16	100,0		0,68	100,0		0,69	100,0		0,94	100,0		13,79	100,0		14,05	100,0		132,2	100,0		952,7	100,0		59,59	100,0		936,8	100,0	48
20		4,46	100,0		33,71	100,0		7,93	100,0		158,2	100,0		1,39	100,0		4,32	100,0		0,32	100,0		0,62	100,0		0,87	100,0		13,71	100,0		14,27	100,0		131,7	100,0		947,4	100,0		57,86	100,0		937,8	100,0	46
21		4,37	100,0		24,27	100,0		8,62	100,0		111,9	100,0		10,84	100,0		3,97	100,0		0,78	100,0		0,45	100,0		0,82	100,0		13,05	100,0		14,77	100,0		131,4	100,0		949,7	100,0		55,55	100,0		976,0	100,0	48
22		3,89	100,0		21,76	100,0		8,45	100,0		123,2	100,0		12,69	100,0		4,91	100,0		0,59	100,0		0,43	100,0		0,87	100,0		13,13	100,0		14,49	100,0		131,2	100,0		950,7	100,0		55,91	100,0		970,3	100,0	39
23		3,40	100,0		19,65	100,0		8,37	100,0		125,7	100,0		3,43	100,0		3,96	100,0		0,76	100,0		0,45	100,0		0,87	100,0		13,33	100,0		14,86	100,0		131,5	100,0		947,7	100,0		57,09	100,0		975,7	100,0	48
24		4,99	100,0		15,95	100,0		8,45	100,0		156,5	100,0		10,23	100,0		2,69	100,0		0,44	100,0		0,46	100,0		0,74	100,0		13,29	100,0		14,48	100,0		131,6	100,0		949,4	100,0		56,36	100,0		982,0	100,0	48
25		4,82	100,0		17,19	100,0		8,30	100,0		141,3	100,0		2,95	100,0		4,22	100,0		0,59	100,0		0,49	100,0		0,86	100,0		13,23	100,0		14,36	100,0		131,6	100,0		966,2	100,0		56,93	100,0		970,4	100,0	46
26		3,52	100,0		29,16	100,0		7,79	100,0		138,5	100,0		1,37	100,0		6,90	100,0		0,50	100,0		0,57	100,0		0,92	100,0		13,89	100,0		14,33	100,0		130,7	100,0		958,0	100,0		51,75	100,0		932,7	100,0	48
27		4,87	100,0		19,27	100,0		8,11	100,0		149,2	100,0		9,84	100,0		2,83	100,0		0,60	100,0		0,50	100,0		0,95	100,0		13,52	100,0		13,73	100,0		131,3	100,0		949,3	100,0		55,56	100,0		975,8	100,0	48
28		4,55	100,0		16,04	100,0		8,34	100,0		149,0	100,0		3,96	100,0		2,29	100,0		0,61	100,0		0,47	100,0		0,86	100,0		13,29	100,0		14,32	100,0		130,9	100,0		959,8	100,0		43,60	100,0		981,6	100,0	48
Denný limit		10,00			50,00						200,0			50,00						1,00			10,00			10,00																				
Mesacný priemer		6,30	99,4		22,80	99,4		8,49	99,4		142,1	99,4		7,64	99,4		3,99	99,4		0,56	99,4		0,57	99,4		0,86	99,4		13,25	99,4		14,62	99,4		131,5	100,0		951,5	100,0		55,57	99,4		967,2	100,0	1234

Poznámky:

(1) Chýbajúce priemery v zázname
(2) Chýbajúca kvalita záznamu
(3) Chýbajúci záznam stavu zariadenia
(4) Neplatný priemer
(5) Hodnota nad limit

. .
. .
Referencny kyslik 11 %V.

Reports ver. 3.34.120 - (C) 1995-2014 C.T. Sistemi srl