

Termovalorizátor Kosit Košice - Mesiac: Februar 2018

Mesacna sprava hmotnostnych prietokov(Kompletne)

Den	HCL			CO			CO2			NOx			SO2			NH3			HF			TOC			TZL			O2			H2O			Teplota		Tlak		Priet. Spalin		Dehoriev. Tep.		Hodiny prevadzky				
	Pozn.	Kg	O%	Pozn.	Kg	O%	Pozn.	t	O%	Pozn.	Kg	O%	Pozn.	Kg	O%	Pozn.	Kg	O%	Pozn.	Kg	O%	Pozn.	Kg	O%	Pozn.	Kg	O%	Pozn.	%V	O%	Pozn.	%V	O%	Pozn.	°C	O%	Pozn.	mBar	O%	Pozn.	kNm3		O%	Pozn.	°C	O%
01	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
02		7,44	65,2		13,72	65,2		48,55	65,2		32,50	65,2		2,51	65,2		1,32	65,2		0,13	65,2		3,64	65,2		0,21	65,2		(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			23		
03		8,40	100,0		20,61	100,0		257,1	100,0		130,7	100,0		7,98	100,0		8,41	100,0		0,71	100,0		1,13	100,0		0,89	100,0		12,74	100,0		15,34	100,0		129,0	100,0		938,6	100,0		1298	100,0		957,5	100,0	24
04		13,27	100,0		35,76	100,0		216,0	100,0		143,1	100,0		18,61	100,0		5,55	100,0		0,52	100,0		0,85	100,0		0,89	100,0		13,23	100,0		14,82	100,0		131,4	100,0		946,6	100,0		1304	100,0		950,8	100,0	23
05		9,71	100,0		25,21	100,0		223,4	100,0		148,8	100,0		5,61	100,0		5,69	100,0		0,47	100,0		0,72	100,0		0,88	100,0		13,12	100,0		14,97	100,0		131,6	100,0		956,3	100,0		1328	100,0		954,9	100,0	24
06		7,71	100,0		25,22	100,0		228,3	100,0		169,9	100,0		1,50	100,0		4,41	100,0		0,36	100,0		0,61	100,0		0,80	100,0		13,17	100,0		14,81	100,0		131,9	100,0		952,7	100,0		1352	100,0		960,2	100,0	24
07		7,54	100,0		16,17	100,0		224,9	100,0		169,7	100,0		4,49	100,0		2,92	100,0		0,49	100,0		0,56	100,0		0,84	100,0		12,98	100,0		14,59	100,0		131,6	100,0		951,3	100,0		1317	100,0		980,2	100,0	24
08		11,38	100,0		17,46	100,0		228,0	100,0		182,2	100,0		17,98	100,0		3,38	100,0		0,84	100,0		0,55	100,0		0,91	100,0		13,02	100,0		14,54	100,0		131,5	100,0		948,2	100,0		1340	100,0		979,1	100,0	24
09		6,46	100,0		15,53	100,0		225,4	100,0		154,5	100,0		5,62	100,0		3,95	100,0		0,45	100,0		0,54	100,0		0,90	100,0		13,12	100,0		14,90	100,0		131,3	100,0		951,3	100,0		1332	100,0		978,1	100,0	24
10		6,54	100,0		20,86	100,0		224,4	100,0		164,8	100,0		9,47	100,0		2,83	100,0		0,39	100,0		0,55	100,0		0,90	100,0		13,11	100,0		14,45	100,0		131,7	100,0		951,3	100,0		1326	100,0		982,3	100,0	24
11		8,13	100,0		19,64	100,0		226,4	100,0		157,1	100,0		17,74	100,0		3,47	100,0		0,80	100,0		0,53	100,0		0,92	100,0		13,17	100,0		14,89	100,0		131,9	100,0		945,0	100,0		1342	100,0		975,1	100,0	24
12		6,17	100,0		24,33	100,0		227,4	100,0		145,6	100,0		5,58	100,0		4,40	100,0		0,52	100,0		0,59	100,0		0,95	100,0		13,30	100,0		15,08	100,0		132,2	100,0		943,6	100,0		1371	100,0		961,4	100,0	24
13		5,34	100,0		22,72	100,0		227,3	100,0		135,3	100,0		3,97	100,0		3,95	100,0		0,49	100,0		0,54	100,0		0,93	100,0		13,26	100,0		15,25	100,0		132,1	100,0		947,8	100,0		1348	100,0		966,6	100,0	24
14		6,83	100,0		24,82	100,0		228,3	100,0		143,9	100,0		3,43	100,0		3,30	100,0		0,58	100,0		0,54	100,0		0,95	100,0		13,34	100,0		14,74	100,0		132,0	100,0		944,6	100,0		1381	100,0		970,6	100,0	24
15		6,45	100,0		23,34	100,0		227,5	100,0		141,4	100,0		18,87	100,0		4,02	100,0		0,74	100,0		0,55	100,0		0,90	100,0		13,09	100,0		14,24	100,0		131,5	100,0		955,7	100,0		1341	100,0		972,7	100,0	24
16		5,38	87,5		22,35	87,5		197,6	87,5		108,6	87,5		9,03	87,5		3,20	87,5		0,67	87,5		0,48	87,5		0,80	87,5		13,24	87,5		14,62	87,5		131,7	100,0		958,0	100,0		1182	87,5		977,6	100,0	24
17		6,34	100,0		21,75	100,0		229,3	100,0		131,1	100,0		12,29	100,0		3,31	100,0		0,71	100,0		0,54	100,0		0,91	100,0		13,17	100,0		14,86	100,0		131,7	100,0		958,5	100,0		1340	100,0		980,3	100,0	24
18		6,27	100,0		32,65	100,0		223,9	100,0		135,3	100,0		4,54	100,0		3,44	100,0		0,40	100,0		1,00	100,0		0,91	100,0		13,28	100,0		14,28	100,0		132,0	100,0		958,4	100,0		1353	100,0		960,9	100,0	24
19		6,09	100,0		42,41	100,0		225,4	100,0		161,6	100,0		1,07	100,0		4,23	100,0		0,69	100,0		0,71	100,0		0,97	100,0		13,79	100,0		14,05	100,0		132,2	100,0		952,7	100,0		1430	100,0		936,8	100,0	24
20		4,43	100,0		37,47	100,0		215,0	100,0		160,5	100,0		1,27	100,0		4,44	100,0		0,32	100,0		0,67	100,0		0,88	100,0		13,78	100,0		14,15	100,0		131,7	100,0		947,6	100,0		1390	100,0		934,4	100,0	24
21		4,62	100,0		25,82	100,0		226,6	100,0		117,0	100,0		11,59	100,0		4,19	100,0		0,83	100,0		0,48	100,0		0,87	100,0		13,05	100,0		14,77	100,0		131,4	100,0		949,7	100,0		1333	100,0		976,0	100,0	24
22		3,81	100,0		19,87	100,0		203,7	100,0		128,9	100,0		13,16	100,0		5,57	100,0		0,53	100,0		0,42	100,0		0,86	100,0		13,12	100,0		14,43	100,0		131,0	100,0		951,3	100,0		1274	100,0		969,1	100,0	24
23		3,56	100,0		20,67	100,0		226,0	100,0		130,8	100,0		3,63	100,0		4,14	100,0		0,79	100,0		0,47	100,0		0,91	100,0		13,33	100,0		14,86	100,0		131,5	100,0		947,7	100,0		1370	100,0		975,7	100,0	24
24		5,21	100,0		16,61	100,0		225,4	100,0		162,0	100,0		10,69	100,0		2,78	100,0		0,46	100,0		0,47	100,0		0,78	100,0		13,29	100,0		14,47	100,0		131,6	100,0		949,4	100,0		1353	100,0		982,0	100,0	24
25		5,03	100,0		20,41	100,0		221,2	100,0		147,2	100,0		3,12	100,0		4,43	100,0		0,61	100,0		0,53	100,0		0,91	100,0		13,22	100,0		14,34	100,0		131,7	100,0		966,5	100,0		1358	100,0		971,0	100,0	24
26		3,10	100,0		25,09	100,0		191,3	100,0		119,8	100,0		1,24	100,0		6,12	100,0		0,45	100,0		0,50	100,0		0,81	100,0		13,89	100,0		14,33	100,0		130,7	100,0		958,0	100,0		1242	100,0		932,7	100,0	24
27		4,74	100,0		18,60	100,0		213,4	100,0		147,1	100,0		10,22	100,0		2,83	100,0		0,59	100,0		0,50	100,0		0,95	100,0		13,52	100,0		13,73	100,0		131,3	100,0		949,3	100,0		1333	100,0		975,8	100,0	24
28		3,91	100,0		13,47	100,0		171,9	100,0		120,5	100,0		3,94	100,0		1,87	100,0		0,47	100,0		0,38	100,0		0,69	100,0		13,29	100,0		14,32	100,0		130,9	100,0		959,8	100,0		1046	100,0		981,6	100,0	24
Denný limit																																														
Celkom za mesiac:		173,9	98,3	622,6	98,3	5784	98,3	3790	98,3	209,2	98,3	108,2	98,3	15,03	98,3	19,06	98,3	23,12	98,3	13,25	99,5	14,60	99,5	131,5	100,0	951,5	100,0	34729	98,1	966,9	100,0	646														

Poznámky:

- (1) Chýbajúce priemery v zázname
- (2) Chýbajúca kvalita záznamu
- (3) Chýbajúci záznam stavu zariadenia
- (4) Neplatný priemer
- (5) Hodnota nad limit