Termovalorizátor Kosit Košice - Mesiac: Jun 2018

Mesacna sprava hmotnostnych prietokov(Kompletne)

	HCL			CO			CO2			NOx			SO2			NH3			HF			TOC			TZL			O2			H2O			Teplota			Tlak			Priet. Spalín			Dohoriev. Tep.			Hodiny prevadzky
Den	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	t	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	°C	Q %	Pozn.	mBar	Q %	Pozn.	KNm3	Q %	Pozn.	°C	Q %	Množstvo
01		6,02	100,0		19,57	100,0		177,4	100,0		94,04	100,0		7,25	100,0		2,22	100,0		0,35	100,0		1,09	100,0		0,77	100,0		15,20	100,0		12,04	100,0		132,7	100,0		950,0	100,0		1392	100,0		972,8	100,0	24
02		6,92	83,3		14,25	83,3		147,0	83,3		76,00	83,3		2,81	83,3		1,03	83,3		0,25	83,3		0,93	83,3		0,65	83,3		15,13	100,0		11,68	100,0		132,7	83,3		948,1	83,3		1144	83,3		991,4	83,3	24
03		6,17	100,0		15,07	100,0		176,1	100,0		88,42	100,0		2,35	100,0		2,19	100,0		0,49	100,0		1,22	100,0		0,76	100,0		14,86	100,0		12,14	100,0		132,4	100,0		950,1	100,0		1328	100,0		990,2	100,0	24
04		4,63	100,0		17,15	100,0		175,6	100,0		88,84	100,0		1,62	100,0		2,97	100,0		0,52	100,0		1,10	100,0		0,78	100,0		15,15	100,0		12,57	100,0		132,9	100,0		946,4	100,0		1364	100,0		962,4	100,0	24
05		4,67	82,6		15,50	82,6		137,5	82,6		75,16	82,6		1,96	82,6		1,71	82,6		0,46	82,6		0,86	82,6		0,63	82,6		15,40	82,6		12,42	82,6		133,9	100,0		942,5	100,0		1093	82,6		957,6	100,0	23
06		5,67	100,0		21,05	100,0		176,1	100,0		98,31	100,0		1,21	100,0		2,72	100,0		0,27	100,0		1,02	100,0		0,79	100,0		15,37	100,0		12,30	100,0		133,6	100,0		948,4	100,0		1383	100,0		958,5	100,0	24
07		4,42	100,0		20,73	100,0		177,3	100,0		86,32	100,0		1,25	100,0		3,54	100,0		0,27	100,0		1,09	100,0		0,79	100,0		15,24	100,0		12,07	100,0		133,4	100,0		951,2	100,0		1391	100,0		961,2	100,0	24
08		4,45	100,0		21,02	100,0		172,9	100,0		92,10	100,0		1,70	100,0		4,25	100,0		0,34	100,0		1,19	100,0		0,80	100,0		15,57	100,0		12,35	100,0		133,6	100,0		948,7	100,0		1407	100,0		949,5	100,0	24
09		3,66	100,0		29,35	100,0		141,9	100,0		94,92	100,0		2,59	100,0		3,60	100,0		0,28	100,0		1,33	100,0		0,67	100,0		15,52	100,0		11,95	100,0		133,5	100,0		943,9	100,0		1220	100,0		928,6	100,0	21
10		4,63	100,0		13,79	100,0		177,0	100,0		104,9	100,0		1,63	100,0		2,38	100,0		0,28	100,0		0,91	100,0		0,73	100,0		14,74	100,0		12,64	100,0		133,4	100,0		946,6	100,0		1323	100,0		973,7	100,0	24
11		4,19	100,0		19,01	100,0		168,7	100,0		104,1	100,0		1,38	100,0		3,68	100,0		0,57	100,0		1,11	100,0		0,79	100,0		15,30	100,0		12,77	100,0		133,3	100,0		943,4	100,0		1387	100,0		952,9	100,0	24
12		0,08	50,0		4,25	50,0		0,34	50,0		0,09	50,0		0,00	50,0		0,21	50,0		0,00	50,0		1,97	50,0		0,02	50,0	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)	0,0	0,0	(4)			2
13	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
14		0,10	60,0		9,22	60,0		3,14	60,0		1,29	60,0		0,00	60,0		0,01	60,0		0,01	60,0		3,81	60,0		0,04	60,0	(4)			(4)			(4)			(4)				104,7	60,0	(4)			10
15		7,40	95,8		16,87	95,8		120,8	95,8		62,60	95,8		0,51	95,8		4,06	95,8		0,38	95,8		1,41	95,8		0,57	95,8		14,99	100,0		12,33	100,0		131,1	100,0		952,5	100,0		1040	95,8		930,0	100,0	24
16		5,40	100,0		16,19	100,0		178,3	100,0		98,19	100,0		0,31	100,0		2,96	100,0		0,47	100,0		0,99	100,0		0,77	100,0		15,02	100,0		12,93	100,0		132,3	100,0		948,6	100,0		1361	100,0		967,4	100,0	24
17		9,12	100,0		17,77	100,0		178,6	100,0		105,4	100,0		12,24	100,0		2,66	100,0		0,50	100,0		0,99	100,0		0,77	100,0		15,06	100,0		12,34	100,0		132,1	100,0		947,0	100,0		1373	100,0		979,0	100,0	24
18		4,83	100,0		22,31	100,0		172,8	100,0		100,4	100,0		1,45	100,0		2,72	100,0		0,50	100,0		1,01	100,0		0,80	100,0		15,53	100,0		12,23	100,0		132,2	100,0		944,7	100,0		1402	100,0		960,5	100,0	24
19		6,51	100,0		21,45	100,0		175,6	100,0		89,41	100,0		2,78	100,0		2,95	100,0		0,49	100,0		1,04	100,0		0,77	100,0		15,49	100,0		12,48	100,0		132,7	100,0		951,9	100,0		1407	100,0		961,0	100,0	24
20		5,37	100,0		19,12	100,0		167,6	100,0		91,15	100,0		0,46	100,0		2,48	100,0		0,38	100,0		1,06	100,0		0,73	100,0		15,36	100,0		12,20	100,0		132,7	100,0		954,2	100,0		1331	100,0		974,1	100,0	23
21		4,25	100,0		17,74	100,0		172,9	100,0		83,49	100,0		1,85	100,0		3,08	100,0		0,60	100,0		1,22	100,0		0,81	100,0		15,72	100,0		12,49	100,0		132,5	100,0		943,4	100,0		1428	100,0		964,6	100,0	24
22		6,50	100,0		21,67	100,0		169,3	100,0		88,89	100,0		6,01	100,0		3,99	100,0		0,40	100,0		1,17	100,0		0,87	100,0		15,94	100,0		11,77	100,0		131,8	100,0		940,6	100,0		1446	100,0		956,8	100,0	24
23		5,98	100,0		17,03	100,0		173,5	100,0		91,81	100,0		7,52	100,0		3,03	100,0		0,43	100,0		1,13	100,0		0,86	100,0		15,42	100,0		11,79	100,0		131,7	100,0		945,9	100,0		1414	100,0		971,7	100,0	24
24		6,61	100,0		18,79	100,0		171,7	100,0		86,57	100,0		4,71	100,0		2,05	100,0		0,34	100,0		1,14	100,0		0,82	100,0		15,28	100,0		11,63	100,0		132,0	100,0		948,0	100,0		1372	100,0		978,4	100,0	24
25		6,28	95,7		13,10	95,7		157,1	95,7		88,69	95,7		2,30	95,7		1,23	95,7		0,27	95,7		0,84	95,7		0,72	95,7		15,00	100,0		11,54	100,0		132,3	100,0		952,5	100,0		1281	100,0		987,8	100,0	23
26		6,58	100,0		16,65	100,0		172,2	100,0		88,63	100,0		1,64	100,0		1,54	100,0		0,26	100,0		0,87	100,0		0,77	100,0		14,89	100,0		11,32	100,0		132,3	100,0		954,1	100,0		1327	100,0		990,1	100,0	24
27		6,58	100,0		15,39	100,0		169,2	100,0		81,34	100,0		3,29	100,0		1,90	100,0		0,25	100,0		0,88	100,0		0,81	100,0		15,27	100,0		11,21	100,0		132,0	100,0		948,3	100,0		1364	100,0		972,9	100,0	24
28		6,17	100,0		20,05	100,0		167,4	100,0		87,96	100,0		3,87	100,0		2,74	100,0		0,23	100,0		1,05	100,0		0,81	100,0		15,88	100,0		11,29	100,0		132,8	100,0		939,7	100,0		1415	100,0		969,0	100,0	24
29		6,62	100,0		16,43	100,0		167,4	100,0		94,70	100,0		2,28	100,0		1,73	100,0		0,37	100,0		0,95	100,0		0,77	100,0		15,44	100,0		11,54	100,0		132,7	100,0		938,9	100,0		1357	100,0		978,2	100,0	24
30	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
Denný limit																																														
Celkom za mesiac:		149,8	97,6		490,5	97,6		4346	97,6		2344	97,6		76,96	97,6		69,64	97,6		9,95	97,6		33,40	97,6		19,84	97,6		15,30	99,3		12,07	99,3		132,6	99,3		947,3	99,3		34853	97,6		967,7	99,3	630

Poznámky:

(1) Chýbajúce priemery v zázname
(2) Chýbajúca kvalita záznamu
(3) Chýbajúci záznam stavu zariadenia
(4) Neplatný priemer
(5) Hodnota nad limit

Reports ver. 3.34.120 - (C) 1995-2014 C.T. Sistemi srl