

# Termovalorizátor Kosit Košice - Mesiac: September 2018

Mesacna sprava

Den	HCL		CO		CO2		NOx		SO2		NH3		HF		TOC		TZL		O2		H2O		Teplota		Tlak		Priet. Spalin		Dohoriev. Tep.		30 min prevadzka																	
	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	°C	Q %	Pozn.	mBar	Q %	Pozn.	KNm3/h	Q %	Pozn.	°C	Q %	Množstvo								
01		6,27	95,8		6,90	95,8		6,11	95,8		82,19	95,8		0,01	95,8		0,46	95,8		0,03	95,8		1,10	95,8		0,65	95,8		12,32	95,8		12,12	95,8		133,4	100,0		956,1	100,0		57,30	95,8		997,4	100,0	48		
02		6,20	95,8		5,96	95,8		6,19	95,8		88,40	95,8		0,06	95,8		0,29	95,8		0,07	95,8		1,07	95,8		0,64	95,8		12,34	95,8		12,27	95,8		133,2	100,0		956,4	100,0		56,35	95,8		997,8	100,0	48		
03		5,94	95,8		6,62	95,8		5,89	95,8		76,78	95,8		0,00	95,8		1,07	95,8		0,05	95,8		1,09	95,8		0,65	95,8		12,27	95,8		11,76	95,8		133,2	100,0		949,1	100,0		57,96	95,8		986,6	100,0	48		
04		5,84	95,7		10,23	95,7		5,63	95,7		79,52	95,7		0,26	95,7		1,84	95,7		0,09	95,7		1,31	95,7		0,79	95,7		13,24	95,7		11,97	95,7		133,1	100,0		943,9	100,0		59,86	95,7		977,0	100,0	46		
05		6,12	95,8		6,91	95,8		6,17	95,8		116,0	95,8		0,35	95,8		0,74	95,8		0,07	95,8		1,11	95,8		0,71	95,8		12,67	95,8		12,54	95,8		133,1	100,0		949,8	100,0		56,62	95,8		997,0	100,0	48		
06		6,31	95,8		6,60	95,8		5,95	95,8		126,5	95,8		0,04	95,8		0,50	95,8		0,12	95,8		1,05	95,8		0,68	95,8		12,35	95,8		12,32	95,8		133,2	100,0		946,7	100,0		57,64	95,8		993,9	100,0	48		
07		6,32	95,8		7,03	95,8		6,07	95,8		125,9	95,8		0,61	95,8		0,25	95,8		0,11	95,8		1,03	95,8		0,68	95,8		12,31	95,8		12,02	95,8		133,2	100,0		947,1	100,0		56,97	95,8		998,1	100,0	48		
08		7,27	95,8		7,35	95,8		6,12	95,8		126,1	95,8		0,09	95,8		0,39	95,8		0,09	95,8		1,04	95,8		0,69	95,8		12,32	95,8		12,09	95,8		133,3	100,0		951,6	100,0		56,89	95,8		997,7	100,0	48		
09		7,41	95,8		6,75	95,8		6,34	95,8		124,7	95,8		0,17	95,8		0,37	95,8		0,06	95,8		0,95	95,8		0,68	95,8		12,28	95,8		11,80	95,8		133,3	100,0		957,9	100,0		55,68	95,8		999	100,0	48		
10		7,20	95,8		7,11	95,8		6,17	95,8		124,6	95,8		0,03	95,8		0,63	95,8		0,02	95,8		0,99	95,8		0,68	95,8		12,27	95,8		11,76	95,8		133,3	100,0		956,0	100,0		57,48	95,8		996,6	100,0	48		
11		7,38	95,8		5,96	95,8		6,25	95,8		124,9	95,8		0,01	95,8		0,35	95,8		0,06	95,8		1,07	95,8		0,68	95,8		12,29	95,8		11,86	95,8		133,6	100,0		957,8	100,0		56,53	95,8		997,8	100,0	48		
12		6,28	95,8		5,51	95,8		6,18	95,8		126,0	95,8		0,03	95,8		0,60	95,8		0,09	95,8		1,20	95,8		0,67	95,8		12,32	95,8		12,06	95,8		134,0	100,0		957,9	100,0		56,81	95,8		994,8	100,0	48		
13		7,21	95,7		6,81	95,7		6,02	95,7		125,5	95,7		0,14	95,7		0,69	95,7		0,15	95,7		1,11	95,7		0,68	95,7		12,31	95,7		12,02	95,7		134,2	100,0		950,9	100,0		57,44	95,7		990,5	100,0	47		
14		6,20	95,8		8,45	95,8		5,85	95,8		125,2	95,8		0,44	95,8		0,89	95,8		0,05	95,8		1,05	95,8		0,67	95,8		12,29	95,8		11,86	95,8		134,1	100,0		948,0	100,0		58,71	95,8		988,8	100,0	48		
15		7,14	95,8		7,84	95,8		6,02	95,8		125,9	95,8		0,01	95,8		0,33	95,8		0,05	95,8		0,98	95,8		0,69	95,8		12,31	95,8		12,00	95,8		133,6	100,0		950,8	100,0		58,16	95,8		995,7	100,0	48		
16		6,06	95,8		11,02	95,8		5,75	95,8		122,7	95,8		0,38	95,8		1,12	95,8		0,07	95,8		1,00	95,8		0,68	95,8		12,19	95,8		11,17	95,8		133,5	100,0		955,9	100,0		59,87	95,8		981,4	100,0	48		
17		6,70	95,8		8,63	95,8		6,05	95,8		123,7	95,8		1,73	95,8		0,84	95,8		0,06	95,8		1,12	95,8		0,69	95,8		12,24	95,8		11,50	95,8		133,3	100,0		957,3	100,0		57,89	95,8		990,7	100,0	48		
18		7,26	95,8		7,39	95,8		6,22	95,8		125,1	95,8		0,13	95,8		0,45	95,8		0,08	95,8		1,15	95,8		0,68	95,8		12,30	95,8		11,95	95,8		133,4	100,0		957,8	100,0		56,47	95,8		998,6	100,0	48		
19		4,00	89,6		7,15	89,6		13,99	89,6		133,8	89,6		24,39	89,6		1,10	89,6		0,04	89,6		2,91	89,6		1,01	89,6		12,64	89,6		14,28	89,6		134,9	100,0		954,4	100,0		47,50	89,6		969,5	100,0	48		
20		7,38	95,8		9,72	95,8		9,49	95,8		146,7	95,8		9,16	95,8		0,64	95,8		0,26	95,8		2,35	95,8		0,98	95,8		14,42	95,8		13,27	95,8		133,8	100,0		958,5	100,0		51,40	95,8		987,7	100,0	48		
21		8,50	95,8		13,07	95,8		6,65	95,8		162,2	95,8		1,45	95,8		0,50	95,8		0,28	95,8		1,61	95,8		0,93	95,8		15,03	95,8		12,48	95,8		133,0	100,0		954,5	100,0		54,30	95,8		999	100,0	48		
22		9,61	95,8		11,63	95,8		6,68	95,8		166,5	95,8		4,01	95,8		0,57	95,8		0,42	95,8		1,75	95,8		1,00	95,8		15,03	95,8		12,15	95,8		133,0	100,0		951,6	100,0		54,71	95,8		999	100,0	48		
23		8,61	95,8		8,89	95,8		6,66	95,8		172,8	95,8		0,37	95,8		0,17	95,8		0,16	95,8		1,56	95,8		1,01	95,8		15,02	95,8		12,31	95,8		132,8	100,0		954,4	100,0		54,73	95,8		999	100,0	48		
24		9,29	97,1		14,84	97,1		5,92	97,1		169,4	97,1		0,19	97,1		0,98	97,1		0,21	97,1		1,77	97,1		1,20	97,1		15,86	97,1		11,76	97,1		133,1	100,0		943,6	100,0		59,09	97,1		988,1	100,0	34		
25	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)				(4)					(4)			(4)			(4)			0		
26	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)				(4)					(4)			(4)			(4)			4		
27	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)				(4)					(4)			(4)			(4)			0		
28	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)				(4)					(4)			(4)			(4)			0		
29		7,48	95,7		13,58	95,7		6,84	95,7		150,8	95,7		2,21	95,7		1,74	95,7		0,53	95,7		1,25	95,7		0,87	95,7		14,31	95,7		11,72	95,7		131,4	100,0		964,6	100,0		52,01	95,7		989,5	100,0	47		
30		7,67	95,8		6,32	95,8		7,02	95,8		197,5	95,8		1,76	95,8		0,32	95,8		0,35	95,8		1,18	95,8		0,90	95,8		14,33	95,8		11,73	95,8		131,7	100,0		963,0	100,0		52,43	95,8		999	100,0	48		
<b>Denný limit</b>		10,00		50,00			200,0		50,00					1,00		10,00		10,00																														
<b>Mesacny priemer</b>		6,96	95,6		8,57	95,6		6,62	95,6		129,1	95,6		1,81	95,6		0,70	95,6		0,14	95,6		1,31	95,6		0,77	95,6		13,02	95,6		12,11	95,6		133,3	100,0		953,9	100,0		56,13	95,6		992,5	100,0	1234		

**Poznámky:**

- (1) Chýbajúce priemery v zázname
  - (2) Chýbajúca kvalita záznamu
  - (3) Chýbajúci záznam stavu zariadenia
  - (4) Neplatný priemer
  - (5) Hodnota nad limit
- Referenčný kyslík 11 %V.  
Reports ver. 3.34.120 - (C) 1995-2014 C.T. Sistemi srl