

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Kotel K1				Mesiac: február 2019
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	50	-	-
HCl	60	10	-	-
NO _x	400	200	-	-
SO ₂	200	50	-	-
TOC	20	10	-	-
TZL	30	10	-	-

Linka kotla K1 je v skúšobnej prevádzke do **30.06.2019**

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

PPH – priemerná polhodinová hodnota

PDH – priemerná denná hodnota

TZL – tuhé znečisťujúce látky

SO₂ – oxid siričitý

NO_x – oxid dusíka

CO – oxid uhoľnatý

HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007



KOSIT a.s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovakia



Zapísaná v OR OS Košice I, odd.Sa, vložka č. 1169/V
IČO: 36 205 214
DIČ: 2020061461
IČ DPH: SK2020061461



Web: www.kosit.sk
Email: info@kosit.sk
Zelená linka: 0800 156 748
Bankové spojenie:
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Kotel K2				Mesiac: február 2019
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m-3]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm-3]	Množstvo ZL [t.mesiac-1]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	5,95	0,252
CO	100	50	13,84	0,600
NO _x	400	200	115,70	4,087
SO ₂	200	50	4,20	0,169
HF	2	1	0,00	0,000
TOC	20	10	0,16	0,008
TZL	30	10	0,28	0,013

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO ₂ – oxid siričitý	NO _x – oxid dusíka
CO – oxid uhoľnatý	HCl – plynné zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF - fluorovodík		

F 1301/13/2007

