

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie pre energetické využitie odpadov

Kotel K1			Mesiac: február 2021	
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
CO	100	50	9,4	0,173
HCl	60	10	0,1	0,001
NO <sub>x</sub>	400	200	131,1	2,412
SO <sub>2</sub>	200	50	6,6	0,122
HF	2	1	0,3	0,005
TOC	20	10	0,0	0,001
TZL	30	10	0,1	0,003

#### Legenda:

**ZL** – znečisťujúca látka

**PPH** – priemerná polhodinová hodnota

**PDH** – priemerná denná hodnota

**TZL** – tuhé znečisťujúce látky

**SO<sub>2</sub>** – oxid siričitý

**NO<sub>x</sub>** – oxid dusíka

**CO** – oxid uhoľnatý

**HCl** – plynné zlúčeniny chlóru

**TOC** – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

**HF** - fluorovodík

F 1301/13/2007

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie pre energetické využitie odpadov

Kotel K2				Mesiac: február 2021
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	5,08	0,182
CO	100	50	12,42	0,476
NO <sub>x</sub>	400	200	149,77	5,346
SO <sub>2</sub>	200	50	6,01	0,218
HF	2	1	0,02	0,000
TOC	20	10	0,06	0,001
TZL	30	10	0,88	0,030

#### Legenda:

**ZL** – znečisťujúca látka

**PPH** – priemerná polhodinová hodnota

**PDH** – priemerná denná hodnota

**TZL** – tuhé znečisťujúce látky

**SO<sub>2</sub>** – oxid siričitý

**NO<sub>x</sub>** – oxid dusíka

**CO** – oxid uhoľnatý

**HCl** – plynné zlúčeniny chlóru

**TOC** – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

**HF** - fluorovodík

F 1301/13/2007