

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie pre energetické využitie odpadov

Kotel K1				Mesiac: marec 2022
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	50	6,6	0,140
HCl	60	10	0,0	0,000
NO _x	400	200	115,5	2,455
SO ₂	200	50	6,9	0,146
HF	2	1	0,2	0,005
TOC	20	10	0,0	0,000
TZL	30	10	0,8	0,016

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

PPH – priemerná polhodinová hodnota

PDH – priemerná denná hodnota

TZL – tuhé znečisťujúce látky

SO₂ – oxid siričitý

NO_x – oxid dusíka

CO – oxid uhoľnatý

HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie pre energetické využitie odpadov

Kotel K2				Mesiac: marec 2022
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	5,21	0,205
CO	100	50	11,03	0,448
NO _x	400	200	130,51	5,177
SO ₂	200	50	1,26	0,053
HF	2	1	0,01	0,000
TOC	20	10	0,05	0,001
TZL	30	10	0,95	0,036

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO ₂ – oxid siričitý	NO _x – oxid dusíka
CO – oxid uhohľatý	HCl – plynné zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF - fluorovodík		