

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie pre energetické využitie odpadov

Kotel K1			Mesiac: apríl 2022	
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	50	6,1	0,149
HCl	60	10	0,0	0,001
NO _x	400	200	122,4	2,977
SO ₂	200	50	8,3	0,202
HF	2	1	0,4	0,009
TOC	20	10	0,0	0,000
TZL	30	10	0,8	0,019

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

PPH – priemerná polhodinová hodnota

PDH – priemerná denná hodnota

TZL – tuhé znečisťujúce látky

SO₂ – oxid siričitý

NO_x – oxid dusíka

CO – oxid uhoľnatý

HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie pre energetické využitie odpadov

Kotel K2				Mesiac: apríl 2022
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m-3]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm-3]	Množstvo ZL [t.mesiac-1]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	6,04	0,224
CO	100	50	12,29	0,487
NO _x	400	200	129,16	4,807
SO ₂	200	50	1,6	0,060
HF	2	1	0,01	0,000
TOC	20	10	0,06	0,003
TZL	30	10	0,99	0,037

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO ₂ – oxid siričitý	NO _x – oxid dusíka
CO – oxid uhoľnatý	HCl – plynné zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF - fluorovodík		