

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie pre energetické využitie odpadov

Kotel K1				Mesiac: august 2022
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
CO	100	50	7,9	0,084
HCl	60	10	0,1	0,001
NO <sub>x</sub>	400	200	138,4	1,463
SO <sub>2</sub>	200	50	2,0	0,021
HF	2	1	0,4	0,004
TOC	20	10	0,0	0,001
TZL	30	10	0,7	0,008

#### Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

PPH – priemerná polhodinová hodnota

PDH – priemerná denná hodnota

TZL – tuhé znečisťujúce látky

SO<sub>2</sub> – oxid siričitý

NO<sub>x</sub> – oxid dusíka

CO – oxid uhoľnatý

HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie pre energetické využitie odpadov

Kotel K2				Mesiac: august 2022
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	5,57	0,203
CO	100	50	11,15	0,465
NO <sub>x</sub>	400	200	176,01	6,429
SO <sub>2</sub>	200	50	0,95	0,036
HF	2	1	0,01	0,000
TOC	20	10	0,05	0,015
TZL	30	10	0,97	0,036

#### Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO <sub>2</sub> – oxid siričitý	NO <sub>x</sub> – oxid dusíka
CO – oxid uhoľnatý	HCl – plynné zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF - fluorovodík		