

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie na energetické využitie odpadov

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Kotel K1		Priemerná mesačná hodnota [mg.m <sup>-3</sup> ]	Mesiac: júl 2022
	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]			Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
CO	100	30	0,0	0,0
HCl	50	8	0,0	0,0
NO <sub>x</sub>	350	180	0,0	0,0
SO <sub>2</sub>	150	40	0,0	0,0
HF	2	1	0,0	0,0
TOC	20	10	0,0	0,0
TZL	20	5	0,0	0,0

### Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

PPH – priemerná polhodinová hodnota

PDH – priemerná denná hodnota

TZL – tuhé znečisťujúce látky

SO<sub>2</sub> – oxid siričitý

NO<sub>x</sub> – oxid dusíka

CO – oxid uhoľnatý

HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotel K2			Mesiac: júl 2022	
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	5,17	0,152
CO	100	50	11,17	0,402
NO <sub>x</sub>	400	200	171,97	4,644
SO <sub>2</sub>	200	50	1,18	0,052
HF	4	1	0,01	0,000
TOC	20	10	0,05	0,017
TZL	30	10	0,92	0,023

#### Legenda:

**ZL** – znečisťujúca látka

**PPH** – priemerná polhodinová hodnota

**PDH** – priemerná denná hodnota

**TZL** – tuhé znečisťujúce látky

**SO<sub>2</sub>** – oxid siričitý

**NO<sub>x</sub>** – oxid dusíka

**CO** – oxid uhoľnatý

**HCl** – plynné zlúčeniny chlóru

**TOC** – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

**HF** - fluorovodík