

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Kotel K1		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Mesiac: október 2022
	Emisný limit [mg.m ⁻³]			Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	30	12,1	0,259
HCl	50	8	0,1	0,001
NO _x	350	180	135,9	2,919
SO ₂	150	40	1,2	0,026
HF	2	1	0,4	0,008
TOC	20	10	0,1	0,001
TZL	20	5	0,8	0,017

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

PPH – priemerná polhodinová hodnota

PDH – priemerná denná hodnota

TZL – tuhé znečisťujúce látky

SO₂ – oxid siričitý

NO_x – oxid dusíka

CO – oxid uhoľnatý

HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotel K2				Mesiac: október 2022
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	4,86	0,167
CO	100	50	12,02	0,481
NO _x	400	200	163,38	5,251
SO ₂	200	50	0,53	0,031
HF	4	1	0,12	0,002
TOC	20	10	0,13	0,049
TZL	30	10	1,02	0,036

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

PPH – priemerná polhodinová hodnota

PDH – priemerná denná hodnota

TZL – tuhé znečisťujúce látky

SO₂ – oxid siričitý

NO_x – oxid dusíka

CO – oxid uhoľnatý

HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík