

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotel K1				Mesiac: február 2023
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
CO	100	30	11,8	0,293
HCl	50	8	0,4	0,009
NO <sub>x</sub>	350	180	141,6	3,525
SO <sub>2</sub>	150	40	1,3	0,033
HF	2	1	0,0	0,000
TOC	20	10	0,0	0,000
TZL	20	5	0,9	0,023

### Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO <sub>2</sub> – oxid siričitý	NO <sub>x</sub> – oxid dusíka
CO – oxid uhoľnatý	HCl – plynné zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF - fluorovodík		

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotel K2				Mesiac: február 2023
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	4,76	0,133
CO	100	50	12,41	0,349
NO <sub>x</sub>	400	200	162,63	4,551
SO <sub>2</sub>	200	50	0,43	0,011
HF	4	1	0,03	0,000
TOC	20	10	0,43	0,013
TZL	30	10	1,327	0,038

#### Legenda:

**ZL** – znečisťujúca látka

**PPH** – priemerná polhodinová hodnota

**PDH** – priemerná denná hodnota

**TZL** – tuhé znečisťujúce látky

**SO<sub>2</sub>** – oxid siričitý

**NO<sub>x</sub>** – oxid dusíka

**CO** – oxid uhoľnatý

**HCl** – plynné zlúčeniny chlóru

**TOC** – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

**HF** - fluorovodík