

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Kotel K1		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Mesiac: apríl 2023
	Emisný limit [mg.m ⁻³]			Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	30	12,5	0,299
HCl	50	8	0,0	0,000
NO _x	350	180	127,0	3,045
SO ₂	150	40	4,1	0,098
HF	2	1	0,0	0,000
TOC	20	10	0,1	0,003
TZL	20	5	0,8	0,020

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO ₂ – oxid siričitý	NO _x – oxid dusíka
CO – oxid uhoľnatý	HCl – plynné zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF - fluorovodík		

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotel K2			Mesiac: apríl 2023	
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	2,85	0,093
CO	100	50	13,35	0,416
NO _x	400	200	164,1	4,621
SO ₂	200	50	3,8	0,128
HF	4	1	0,03	0,000
TOC	20	10	0,57	0,040
TZL	30	10	1,11	0,033

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

PPH – priemerná polhodinová hodnota

PDH – priemerná denná hodnota

TZL – tuhé znečisťujúce látky

SO₂ – oxid siričitý

NO_x – oxid dusíka

CO – oxid uhoľnatý

HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík