

Termovalorizátor Kosit Košice - Mesiac: Jul 2018

Mesacna sprava hmotnostnych prietokov(Kompletne)

Den	HCL			CO			CO2			NOx			SO2			NH3			HF			TOC			TZL			O2			H2O			Teplota			Tlak			Priet. Spalin			Dohoriev. Tep.			Hodiny prevadzky																									
	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	t	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	°C	Q %	Pozn.	mBar	Q %	Pozn.	KNm3	Q %	Pozn.	°C	Q %	Mnozstvo																									
01	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
02	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
03	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
04	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
05	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
06	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
07	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
08	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
09	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
10	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
11	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
12	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
13	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0																									
14	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	6																									
15		0,69	33,3		5,93	33,3		10,64	33,3		6,24	33,3		0,00	33,3		0,32	33,3		0,05	33,3		1,97	33,3		0,07	33,3	(4)			(4)			(4)			(4)			148,9	33,3	(4)			24																										
16		4,03	100,0		37,06	100,0		159,6	100,0		107,5	100,0		0,35	100,0		3,20	100,0		0,26	100,0		1,57	100,0		0,73	100,0		15,02	100,0		12,19	100,0		131,1	100,0		949,7	100,0		1303	100,0		938,1	100,0	24																									
17		6,39	100,0		16,67	100,0		178,7	100,0		97,98	100,0		0,01	100,0		2,21	100,0		0,49	100,0		1,22	100,0		0,82	100,0		15,21	100,0		12,89	100,0		131,9	100,0		943,1	100,0		1412	100,0		973,6	100,0	24																									
18		6,76	100,0		14,77	100,0		179,2	100,0		94,20	100,0		0,13	100,0		3,08	100,0		0,66	100,0		1,33	100,0		0,85	100,0		15,44	100,0		13,39	100,0		132,2	100,0		939,9	100,0		1445	100,0		963,6	100,0	24																									
19		5,87	100,0		17,89	100,0		177,9	100,0		127,2	100,0		0,17	100,0		2,47	100,0		0,61	100,0		1,20	100,0		0,84	100,0		15,48	100,0		13,25	100,0		132,7	100,0		944,8	100,0		1450	100,0		970,1	100,0	24																									
20		5,32	100,0		17,61	100,0		173,6	100,0		114,7	100,0		0,00	100,0		3,32	100,0		0,74	100,0		1,31	100,0		0,86	100,0		15,94	100,0		13,26	100,0		133,4	100,0		944,2	100,0		1496	100,0		952,2	100,0	24																									
21		5,35	100,0		14,71	100,0		177,3	100,0		107,4	100,0		0,00	100,0		2,60	100,0		0,71	100,0		1,26	100,0		0,84	100,0		15,60	100,0		13,27	100,0		133,3	100,0		945,7	100,0		1455	100,0		974,7	100,0	24																									
22		6,50	100,0		11,76	100,0		180,6	100,0		133,9	100,0		1,13	100,0		1,57	100,0		0,55	100,0		1,09	100,0		0,80	100,0		15,06	100,0		12,98	100,0		133,1	100,0		946,6	100,0		1388	100,0		992,5	100,0	24																									
23		7,29	100,0		14,10	100,0		179,3	100,0		128,5	100,0		1,10	100,0		1,54	100,0		0,54	100,0		1,06	100,0		0,80	100,0		15,40	100,0		13,15	100,0		133,4	100,0		944,9	100,0		1419	100,0		983,5	100,0	24																									
24		5,20	100,0		16,81	100,0		177,8	100,0		114,5	100,0		0,00	100,0		2,62	100,0		0,47	100,0		1,10	100,0		0,83	100,0		15,74	100,0		13,15	100,0		133,6	100,0		942,3	100,0		1463	100,0		964,1	100,0	24																									
25		7,07	100,0		14,70	100,0		180,1	100,0		120,3	100,0		0,26	100,0		1,45	100,0		0,56	100,0		1,06	100,0		0,79	100,0		15,41	100,0		13,08	100,0		133,4	100,0		945,6	100,0		1424	100,0		984,0	100,0	24																									
26		6,23	100,0		14,27	100,0		178,3	100,0		111,9	100,0		0,03	100,0		2,09	100,0		0,52	100,0		1,06	100,0		0,81	100,0		15,52	100,0		13,27	100,0		133,5	100,0		945,8	100,0		1441	100,0		983,9	100,0	24																									
27		6,37	100,0		11,51	100,0		178,1	100,0		109,3	100,0		0,00	100,0		1,93	100,0		0,49	100,0		1,06	100,0		0,80	100,0		15,44	100,0		13,71	100,0		133,6	100,0		947,2	100,0		1428	100,0		984,1	100,0	24																									
28		7,59	100,0		11,35	100,0		180,4	100,0		116,0	100,0		1,01	100,0		1,17	100,0		0,71	100,0		1,11	100,0		0,80	100,0		15,23	100,0		13,84	100,0		133,8	100,0		945,2	100,0		1410	100,0		991,5	100,0	24																									
29		7,85	100,0		15,19	100,0		180,8	100,0		135,2	100,0		2,30	100,0		0,92	100,0		0,65	100,0		1,59	100,0		0,76	100,0		14,88	100,0		13,51	100,0		133,6	100,0		950,0	100,0		1366	100,0		995,0	100,0	24																									
30		6,51	100,0		11,89	100,0		180,7	100,0		136,3	100,0		0,00	100,0		1,06	100,0		0,65	100,0		0,99	100,0		0,78	100,0		15,22	100,0		13,81	100,0		133,6	100,0		950,5	100,0		1403	100,0		985,4	100,0	24																									
31		5,86	100,0		16,91	100,0		181,8	100,0		116,2	100,0		0,02	100,0		1,08	100,0		0,74	100,0		1,42	100,0		0,79	100,0		15,12	100,0		13,96	100,0		133,5	100,0		951,1	100,0		1391	100,0		990,2	100,0	24																									
Denný limit																																																																							
Celkom za mesiac:		100,9	94,7	263,1	94,7	2855	94,7	1877	94,7	6,52	94,7	32,62	94,7	9,42	94,7	21,40	94,7	12,94	94,7	15,36	100,0	13,32	100,0	133,1	100,0	946,0	100,0	22843	94,7	977,5	100,0	414																																							

Poznámky:

- (1) Chýbajúce priemery v zázname
- (2) Chýbajúca kvalita záznamu
- (3) Chýbajúci záznam stavu zariadenia
- (4) Neplatný priemer
- (5) Hodnota nad limit

Reports ver. 3.34.120 - (C) 1995-2014 C.T. Sistemi srl