Termovalorizátor Kosit Košice - Mesiac: Oktober 2018

Mesacna sprava hmotnostnych prietokov(Kompletne)

	HCL			CO			CO2			NOx			SO2			NH3			HF			TOC			TZL			O2			H2O			Teplota			Tlak			Priet. Spalín			Dohoriev. Tep.			Hodiny prevadzky
Den	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	t	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	°C	Q %	Pozn.	mBar	Q %	Pozn.	KNm3	Q %	Pozn.	°C	Q %	Množstvo
01		4,43	100,0		8,03	100,0		166,2	100,0		112,8	100,0		0,38	100,0		0,66	100,0		0,47	100,0		1,34	100,0		0,83	100,0		15,63	100,0		11,70	100,0		132,7	100,0		949,4	100,0		1379	100,0		990,9	100,0	24
02		2,71	91,7		6,30	91,7		266,7	91,7		106,6	91,7		17,88	91,7		0,94	91,7		0,21	91,7		2,30	91,7		0,84	91,7		13,82	91,7		14,16	91,7		134,7	100,0		952,8	100,0		1056	91,7		968,8	100,0	24
03		1,83	100,0		5,51	100,0		318,0	100,0		102,5	100,0		26,81	100,0		1,07	100,0		0,00	100,0		2,79	100,0		0,85	100,0		12,82	100,0		15,51	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		906,0	100,0		950,0	100,0	21
04	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
05	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
06		0,21	100,0		24,39	100,0		3,87	100,0		1,70	100,0		0,03	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		15,61	100,0		0,10	100,0	(4)			(4)			(4)			(4)			262,8	100,0	(4)			12
07		2,09	100,0		12,12	100,0		285,3	100,0		96,31	100,0		23,40	100,0		0,95	100,0		0,01	100,0		4,36	100,0		0,63	100,0		13,18	100,0		14,89	100,0		132,3	100,0		963,7	100,0		1091	100,0		997,0	100,0	24
08		2,54	100,0		7,63	100,0		440,7	100,0		142,1	100,0		37,15	100,0		1,49	100,0		0,00	100,0		3,86	100,0		0,76	100,0		12,82	100,0		15,51	100,0		132,3	100,0		961,6	100,0		1255	100,0		995,8	100,0	24
09		2,17	100,0		6,50	100,0		375,6	100,0		121,1	100,0		31,66	100,0		1,27	100,0		0,00	100,0		3,29	100,0		0,85	100,0		12,82	100,0		15,51	100,0		134,3	100,0		957,9	100,0		1070	100,0		971,5	100,0	23
10		2,10	100,0		6,29	100,0		363,4	100,0		117,2	100,0		30,64	100,0		1,23	100,0		0,00	100,0		3,19	100,0		0,97	100,0		12,82	100,0		15,51	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		1035	100,0		950,0	100,0	24
11		2,10	100,0		6,29	100,0		363,4	100,0		117,2	100,0		30,64	100,0		1,23	100,0		0,00	100,0		3,19	100,0		0,97	100,0		12,82	100,0		15,51	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		1035	100,0		950,0	100,0	24
12		2,10	100,0		6,29	100,0		363,4	100,0		117,2	100,0		30,64	100,0		1,23	100,0		0,00	100,0		3,19	100,0		0,97	100,0		12,82	100,0		15,51	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		1035	100,0		950,0	100,0	24
13		2,10	100,0		6,29	100,0		363,4	100,0		117,2	100,0		30,64	100,0		1,23	100,0		0,00	100,0		3,19	100,0		0,97	100,0		12,82	100,0		15,51	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		1035	100,0		950,0	100,0	24
14		1,14	100,0		3,41	100,0		196,9	100,0		63,47	100,0		16,59	100,0		0,66	100,0		0,00	100,0		1,73	100,0		0,53	100,0		12,82	100,0		15,51	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		560,8	100,0		950,0	100,0	13
15		2,01	100,0		6,03	100,0		348,3	100,0		112,3	100,0		29,36	100,0		1,17	100,0		0,00	100,0		3,05	100,0		0,93	100,0	(4)			(4)			(4)			(4)			992,2	100,0	(4)			23
16		0,52	100,0		1,57	100,0		90,86	100,0		29,30	100,0		7,66	100,0		0,31	100,0		0,00	100,0		0,80	100,0		0,24	100,0	(4)			(4)			(4)			(4)			258,8	100,0	(4)			6
17		1,40	100,0		4,20	100,0		242,3	100,0		78,12	100,0		20,42	100,0		0,82	100,0		0,00	100,0		2,12	100,0		0,65	100,0	(4)			(4)			(4)			(4)			690,2	100,0	(4)			16
18	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)	0,0	0,0	(4)			13
19		8,59	62,5		11,14	62,5		164,6	62,5		101,3	62,5		23,47	62,5		1,77	62,5		0,03	62,5		0,67	62,5		0,46	62,5	(4)	9,68	62,5	(4)	17,14	62,5		130,3	100,0		959,8	100,0		760,4	62,5		991,2	100,0	24
20		6,75	100,0		16,26	100,0		265,7	100,0		169,8	100,0		1,02	100,0		2,43	100,0		0,01	100,0		0,75	100,0		0,76	100,0		9,69	100,0		17,52	100,0		132,2	100,0		960,2	100,0		1223	100,0		994,0	100,0	24
21		8,09	100,0		10,06	100,0		267,4	100,0		165,5	100,0		0,00	100,0		1,96	100,0		0,01	100,0		0,54	100,0		0,79	100,0		9,38	100,0		18,41	100,0		131,4	100,0		960,1	100,0		1206	100,0		998,3	100,0	24
22		6,47	100,0		15,58	100,0		269,4	100,0		153,6	100,0		0,06	100,0		2,57	100,0		0,01	100,0		0,58	100,0		0,78	100,0		9,37	100,0		18,79	100,0		131,7	100,0		963,7	100,0		1210	100,0		996,0	100,0	24
23		6,25	100,0		16,40	100,0		273,0	100,0		159,6	100,0		0,23	100,0		2,62	100,0		0,01	100,0		0,51	100,0		0,82	100,0		9,64	100,0		18,60	100,0		132,0	100,0		952,2	100,0		1248	100,0		994,1	100,0	24
24		6,26	100,0		16,91	100,0		269,5	100,0		154,9	100,0		19,77	100,0		2,58	100,0		0,01	100,0		0,37	100,0		0,80	100,0		8,93	95,8		17,76	95,8		131,0	95,8		941,6	95,8		1112	91,7		996,4	95,8	24
25		4,60	100,0		19,41	100,0		258,4	100,0		157,9	100,0		1,49	100,0		3,44	100,0		0,01	100,0		0,39	100,0		0,77	100,0		9,98	100,0		18,23	100,0	(4)	131,2	52,2	(4)	947,0	52,2		616,8	52,2	(4)	993,7	52,2	23
26		4,61	95,8		21,18	95,8		222,0	95,8		136,4	95,8		8,19	95,8		3,06	95,8		0,00	95,8		0,34	95,8		0,88	95,8		9,89	95,8		18,97	95,8		136,2	75,0		955,5	75,0		703,1	70,8		950,0	75,0	24
27		4,02	100,0		11,85	100,0		219,0	100,0		130,2	100,0		1,47	100,0		2,39	100,0		0,00	100,0		0,23	100,0		0,97	100,0		9,60	100,0		19,11	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		991,3	100,0		950,0	100,0	24
28		3,69	100,0		13,87	100,0		214,1	100,0		128,2	100,0		0,42	100,0		2,81	100,0		0,00	100,0		0,26	100,0		0,97	100,0		9,95	100,0		18,98	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		992,8	100,0		950,0	100,0	24
29		3,63	91,3		10,90	91,3		192,7	91,3		109,3	91,3		0,23	91,3		2,12	91,3		0,00	91,3		0,17	91,3		0,85	91,3		9,60	95,7		19,47	95,7		136,2	100,0		955,5	100,0		904,6	95,7		950,0	100,0	23
30		4,52	100,0		15,46	100,0		212,2	100,0		124,2	100,0		0,84	100,0		2,95	100,0		0,00	100,0		0,19	100,0		0,97	100,0		9,93	100,0		19,97	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		980,8	100,0		950,0	100,0	24
31		5,50	100,0		12,11	100,0		223,4	100,0		135,3	100,0		5,98	100,0		1,80	100,0		0,00	100,0		0,24	100,0		0,97	100,0		9,33	100,0		18,99	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		992,7	100,0		950,0	100,0	24
Denný limit																																														
Celkom za mesiac:		102,4	95,7		302,0	95,7		7240	95,7		3261	95,7		397,1	95,7		46,73	95,7		0,77	95,7		59,25	95,7		21,90	95,7		11,17	97,2		17,05	97,2		134,1	96,6		955,9	96,6		26605	92,8		970,7	96,6	629

Poznámky:

(1) Chýbajúce priemery v zázname
(2) Chýbajúca kvalita záznamu
(3) Chýbajúci záznam stavu zariadenia
(4) Neplatný priemer
(5) Hodnota nad limit

Reports ver. 3.34.120 - (C) 1995-2014 C.T. Sistemi srl