



Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Kotol K1

				Mesiac: marec 2017
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	50	9,47	0,253
HCl	60	10	0,68	0,013
NO _x	400	200	152,84	3,707
SO ₂	200	50	14,34	0,335
TOC	20	10	1,70	-
TZL	30	10	0,21	0,005

0

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
NO_x – oxid dusíka

PPH – priemerná polhodinová hodnota
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky SO₂ – oxid siričitý
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

Kotol K2

				Mesiac: marec 2017
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	5,35	0,136
CO	100	50	24,8	0,623
NO _x	400	200	133,6	3,287
SO ₂	200	50	10,81	0,262
HF	4	1	0,00	0,00001
TOC	20	10	0,28	0,012
TZL	30	10	1,80	0,045

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
 NO_x – oxid dusíka
 HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota
 CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
 HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky SO₂ – oxid siričitý
 TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár