



Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Kotol K1

| Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m ⁻³] | | Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³] | Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹] |
|---|---------------------------------------|-----|--|--|
| | PPH | PDH | | |
| | CO | 100 | | |
| HCl | 60 | 10 | 0,68 | 0,011 |
| NO _x | 400 | 200 | 171,21 | 3,402 |
| SO ₂ | 200 | 50 | 9,8 | 0,198 |
| TOC | 20 | 10 | 2,05 | 0,039 |
| TZL | 30 | 10 | 0,99 | 0,02 |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
NO_x – oxid dusíka

PPH – priemerná polhodinová hodnota
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky SO₂ – oxid siričitý
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

Kotol K2 – odstávka z dôvodu požiaru turbogenerátora

Mesiac: Júl 2016

| Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m ⁻³] | | Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm ⁻³] | Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹] |
|---|---------------------------------------|-----|---|--|
| | PPH | PDH | | |
| HCl | 60 | 10 | 0 | 0 |
| CO | 100 | 50 | 0 | 0 |
| NO _x | 400 | 200 | 0 | 0 |
| SO ₂ | 200 | 50 | 0 | 0 |
| HF | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TOC | 20 | 10 | 0 | 0 |
| TZL | 30 | 10 | 0 | 0 |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
NO_x – oxid dusíka
HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky SO₂ – oxid siričitý
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár