



Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Kotol K1

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
	CO	100		
HCl	60	10	2,03	0,03
NO _x	400	200	115,76	1,785
SO ₂	200	50	4,15	0,065
TOC	20	10	2,52	0,038
TZL	30	10	0,13	0,001

Mesiac: Apríl 2015

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
NO_x – oxid dusíka

PPH – priemerná polhodinová hodnota
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
SO₂ – oxid siričitý

Kotol K2 – odstávka z dôvodu požiaru turbogenerátora

				Mesiac: Apríl 2015
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	0	0
CO	100	50	0	0
NO _x	400	200	0	0
SO ₂	200	50	0	0
HF	4	1	0	0
TOC	20	10	0	0
TZL	30	10	0	0

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
NO_x – oxid dusíka
HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky SO₂ – oxid siričitý
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár