



## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Kotol K1

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m <sup>-3</sup> ]	Mesiac: Máj 2015
	PPH	PDH		Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	CO	100		50
HCl	60	10	3,38	0,071
NO <sub>x</sub>	400	200	143,39	3,058
SO <sub>2</sub>	200	50	2,67	0,056
TOC	20	10	-	-
TZL	30	10	0,07	0,000

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka  
NO<sub>x</sub> – oxid dusíka

PPH – priemerná polhodinová hodnota  
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota  
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky  
SO<sub>2</sub> – oxid siričitý  
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

**Kotol K2 – odstávka z dôvodu požiaru turbogenerátora**

				<b>Mesiac: Máj 2015</b>	
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]	
	PPH	PDH			
HCl	60	10	0	0	
CO	100	50	0	0	
NO <sub>x</sub>	400	200	0	0	
SO <sub>2</sub>	200	50	0	0	
HF	4	1	0	0	
TOC	20	10	0	0	
TZL	30	10	0	0	

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka  
NO<sub>x</sub> – oxid dusíka  
HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota  
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota  
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky    SO<sub>2</sub> – oxid siričitý  
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár