



## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Kotol K1

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
	CO	100		
HCl	60	10	0,38	0,004
NO <sub>x</sub>	400	200	128,19	2,488
SO <sub>2</sub>	200	50	4,93	0,094
TOC	20	10	2,35	0,045
TZL	30	10	0,32	0,004

Mesiac: August 2015

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka  
NO<sub>x</sub> – oxid dusíka

PPH – priemerná polhodinová hodnota  
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota  
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky  
SO<sub>2</sub> – oxid siričitý  
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

**Kotol K2** – odstávka z dôvodu požiaru turbogenerátora

				<b>Mesiac: August 2015</b>	
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]	
	PPH	PDH			
<b>HCl</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CO</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SO<sub>2</sub></b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>HF</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOC</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TZL</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka  
NO<sub>x</sub> – oxid dusíka  
HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota  
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota  
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky    SO<sub>2</sub> – oxid siričitý  
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár