



Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Kotol K1 – *plánová odstávka a údržba

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
	CO	100		
HCl	60	10	0*	0*
NO _x	400	200	0*	0*
SO ₂	200	50	0*	0*
TOC	20	10	0*	0*
TZL	30	10	0*	0*

Mesiac: Júl 2014

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
NO_x – oxid dusíka

PPH – priemerná polhodinová hodnota
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky
SO₂ – oxid siričitý
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

Kotol K2

				Mesiac: Júl 2014
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	5,87	0,1882
CO	100	50	31,43	1,026
NO _x	400	200	138,7	4,559
SO ₂	200	50	11,77	0,377
HF	4	1	0,01	0,0006
TOC	20	10	2,32	0,0734
TZL	30	10	3,4	0,1106

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
 NO_x – oxid dusíka
 HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota
 CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
 HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky SO₂ – oxid siričitý
 TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár