

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotel K1				Mesiac: február 2026
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	30	1,81	0,142
NO _x	350	150	122,22	3,121
SO ₂	150	40	0,05	0,040
HCl	40	<8	0,00	0,069
HF	2	<1	0,00	0,000
NH ₃	60	10	0,01	0,043
TOC	20	<10	0,00	0,000
TZL	15	<5	0,00	0,034
Hg	0,04	<0,05	0,00	0,000

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO ₂ – oxid siričitý	NO _x – oxid dusíka
CO – oxid uhoľnatý	HCl – plynné zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF - fluorovodík	Hg - ortuť	

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotol K2				Mesiac: február 2026
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	50	7,03	0,563
NO _x	350	150	121,56	6,370
SO ₂	150	40	0,01	0,592
HCl	40	<8	0,00	0,081
HF	2	<1	0,00	0,001
NH ₃	60	10	0,00	0,010
TOC	20	<10	0,00	0,004
TZL	15	<5	0,42	0,137
Hg	0,04	<0,05	0,00	0,000

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

TZL – tuhé znečisťujúce látky

CO – oxid uhoľnatý

HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota

SO₂ – oxid siričitý

HCl – plynne zlúčeniny chlóru

Hg - ortuť

PDH – priemerná denná hodnota

NO_x – oxid dusíka

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár