

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotel K1			Mesiac: júl 2026	
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	30	1,35	0,190
NO _x	350	150	115,81	4,957
SO ₂	150	40	0,00	0,122
HCl	40	<8	0,00	0,092
HF	2	<1	0,00	0,000
NH ₃	60	10	0,05	0,062
TOC	20	<10	0,00	0,009
TZL	15	<5	0,00	0,039
Hg	0,04	<0,05	0,00	0,000

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO ₂ – oxid siričitý	NO _x – oxid dusíka
CO – oxid uhoľnatý	HCl – plynne zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF - fluorovodík	Hg - ortuť	

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotol K2				Mesiac: júl 2026
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	50	6,56	0,592
NO _x	350	150	106,87	6,564
SO ₂	150	40	0,04	0,673
HCl	40	<8	0,00	0,670
HF	2	<1	0,00	0,002
NH ₃	60	10	0,00	0,025
TOC	20	<10	0,00	0,032
TZL	15	<5	0,00	0,072
Hg	0,04	<0,05	0,00	0,000

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO ₂ – oxid siričitý	NO _x – oxid dusíka
CO – oxid uhoľnatý	HCl – plynné zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF – fluorovodík	Hg – ortuť	