

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotol K1				Mesiac: november 2025
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	30	1,02	0,208
NO _x	350	150	119,09	5,348
SO ₂	150	40	0,00	0,031
HCl	40	<8	0,00	0,145
HF	2	<1	0,00	0,000
NH ₃	60	10	0,04	0,139
TOC	20	<10	0,00	0,015
TZL	15	<5	0,00	0,053
Hg	0,04	<0,05	0,00	0,000

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka	PPH – priemerná polhodinová hodnota	PDH – priemerná denná hodnota
TZL – tuhé znečisťujúce látky	SO ₂ – oxid siričitý	NO _x – oxid dusíka
CO – oxid uhoľnatý	HCl – plynné zlúčeniny chlóru	TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár
HF - fluorovodík	Hg - ortuť	

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotel K2				Mesiac: november 2025
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
CO	100	50	7,73	0,689
NO _x	350	150	111,96	7,216
SO ₂	150	40	0,02	0,664
HCl	40	<8	0,00	0,142
HF	2	<1	0,00	0,001
NH ₃	60	10	0,00	0,016
TOC	20	<10	0,00	0,006
TZL	15	<5	0,06	0,097
Hg	0,04	<0,05	0,00	0,000

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

TZL – tuhé znečisťujúce látky

CO – oxid uhoľnatý

HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota

SO₂ – oxid siričitý

HCl – plynne zlúčeniny chlóru

Hg - ortuť

PDH – priemerná denná hodnota

NO_x – oxid dusíka

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár